

Отдел охраны труда и обучения МКУ ЦОФ департамента образования мэрии
города Ярославля

СПРАВКА

по результатам плановой проверки соблюдения трудового законодательства по охране
труда и технике безопасности в МОУ дополнительного образования «Дом творчества
Красноперекопского района»

город Ярославль
(место составления акта)

18.10.2017 года
(дата составления акта)

Плановые мероприятия проведены по адресам: г. Ярославль, ул. Будкина, 9

Цель проверки: исполнение законодательства и других нормативных правовых актов по вопросам охраны труда.

Форма проверки: инспекционный контроль с использованием методов документального контроля, обследования и наблюдения за фактическим состоянием проверяемого образовательного учреждения.

Основание проверки: план проверки образовательных учреждений, подведомственных МКУ ЦОФ департамента образования мэрии г. Ярославля на октябрь 2017 г.

Должностные лица, проводившие мероприятия по контролю:

С.А. Казанский, ведущий специалист (инженер) отдела охраны труда и обучения МКУ ЦОФ департамента образования мэрии города Ярославля

В присутствии должностных лиц школы:

Л.Д. Зиновьева, директор МОУ дополнительного образования « Дом творчества Красно-перекопского района»

Е.М. Запарина, заместитель директора по АХР МОУ дополнительного образования « Дом творчества Красноперекопского района»

В ходе проверки проанализированы документы по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности.

Сведения о результатах плановых мероприятий по инспекционному контролю:

| № п/п | Изложение существа выявленных нарушений с указанием нарушенных законодательных и иных нормативных правовых актов |
|-------|--|
| 1 | Не проходят обучение охране труда и проверку знаний требований охраны труда работники, отсутствует тематический план, вопросы, экзаменационные билеты, удостоверения о проверке знаний требований охраны труда для работников, основание ст. 225 ТК РФ, ГОСТ 12.0.004- |

| | |
|----|--|
| | 15 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда», Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановлением Минтруда России и Минобразования России № 1/29 от 13.01.2003 г. |
| 2 | Отсутствует обучение охране труда в учебном центре руководителя, основание Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29, ст.225 ТК РФ |
| 3 | Отсутствует приказ на лицо, замещающего ответственного за электробезопасность, недостаточное количество лиц, обученных на 4 группу электробезопасности, не обучены работники, требующих 2 группу электробезопасности, основание ПТЭЭП |
| 4 | Журнал учета инструкций, журнал учета выдачи инструкций по охране труда работникам не ведется, основание РД 11 12.0035-94, Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда (утв. Минтрудом РФ 13 мая 2004 г.), Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда (утв. Постановлением Минтруда РФ от 17.12.2002 г. № 80) |
| 5 | Специальная оценка условий труда рабочих мест не проведена, основание Федеральный закон « О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013г. № 426-ФЗ |
| 6 | Промаркированы не все электрощиты, основание ПТЭЭП |
| 7 | Недостаточно обучено работников в учебном центре пожарно-техническому минимуму для работы в комиссиях учреждения, основание НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности», утвержденных приказом МЧС РФ от 12.12.2007г. №645 |
| 8 | Некоторые журналы по охране труда, электробезопасности не пронумерованы, не прошнурованы и не скреплены печатью, основание ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда», ГОСТ 6.30-97 «Требования к оформлению документов», Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) |
| 9 | Журнал учета средств подмащивания не по форме, ГОСТ 24258-88 «Средства подмащивания» |
| 10 | Перечень инструкций по охране труда не утвержден приказом, отсутствуют инструкции по охране труда педагогов дополнительного образования по направлениям, инструкция по охране труда при работе с печью для обжига, основание «Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда» (утв. Постановлением Минтруда РФ от 17.12.2002 г. № 80), РД 11 12.0035-94, Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда (утв. Минтрудом РФ 13 мая 2004 г.) |
| 11 | Журнал учета и содержания средств защиты не ведется, нерегулярно ведутся испытания диэлектрических перчаток, основание РД 34.03.603 «Правила применения и испытаний средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним», «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6 (ПТЭЭП)) |

| | |
|----|--|
| 12 | Личные карточки учета выдачи специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты заполняются не по форме, спецодежда выдается не в полном объеме, основание Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ №290н от 01.06.2009 г. |
| 13 | В тепловом узле отсутствует инструкция по эксплуатации в соответствии с «Правилами эксплуатации теплотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. Правилами техники безопасности при эксплуатации теплотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» (утв. Госэнергонадзором 07.05.1992 г.), в помещении теплового узла на лампочках отсутствуют плафоны |
| 14 | Не обновлена декларация пожарной безопасности, основание ст.64 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и приказ МЧС России от 24 февраля 2009г. «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» |
| 15 | В помещениях учреждения отсутствуют таблички с указанием номеров телефонов вызова пожарной охраны, основание ППР в РФ |
| 16 | Компьютерный класс и музыкальный кабинет не оборудованы АПС, основание Правила противопожарного режима в РФ» (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390(ППР в РФ)) |
| 17 | При обучении пожарно-техническому минимуму не соблюдены сроки проведения обучения, основание НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности», утвержденных приказом МЧС РФ от 12.12.2007г. №645 |

Рекомендации по устранению выявленных нарушений:

| № п/п | Перечень рекомендаций об устранении выявленных нарушений |
|-------|--|
| 1 | Разработать тематический план, вопросы, экзаменационные билеты, провести обучение охране труда и проверку знаний требований охраны труда с оформлением протоколов проверки знаний, вновь принятых сотрудников обучать по охране труда в течение месяца со дня приема на работу, далее 1 раз в 3 года в соответствии с ГОСТ 12.0.004-15 «Организация обучения безопасности труда», основание ст. 225 ТК РФ, Порядок обучения охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановлением Минтруда России и Минобразования России № 1/29 от 13.01.2003 г. |
| 2 | Пройти обучение охране труда руководителю в учебном центре в соответствии с Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29, ст.225 ТК РФ |
| 3 | После обучения в учебном центре издать приказ о назначении лица, замещающего ответственного за электробезопасность, провести обучение на 4 группу электробезопасности, а также работников, требующих 2 группу электробезопасности, основание ПТЭЭП |

| | |
|----|---|
| 4 | Вести журнал учета инструкций по охране труда, журнал учета выдачи инструкций по охране труда работникам, основание РД 11 12.0035-94, Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда (утв. Минтрудом РФ 13 мая 2004 г.), Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда (утв. Постановлением Минтруда РФ от 17.12.2002 г. № 80) |
| 5 | Специальную оценку условий труда провести для всех рабочих мест, основание Федеральный закон « О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013г. № 426-ФЗ |
| 6 | Промаркировать все электрощиты с установкой предупреждающего знака «Осторожно! Электрическое напряжение», основание ПТЭЭП |
| 7 | Пройти обучение пожарно-техническому минимуму в учебном центре работникам, участвующим в работе комиссий, основание НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности», утвержденных приказом МЧС РФ от 12.12.2007г. №645 |
| 8 | Журналы по охране труда, электробезопасности пронумеровать, прошить и скрепить печатью, основание ГОСТ 12.0.004-15 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда», Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) |
| 9 | Журнал учета средств подмащивания привести в соответствие с ГОСТ 24258-88 «Средства подмащивания», проводить испытания лестниц-стремянков с занесением данных в журнал учета средств подмащивания, |
| 10 | Перечень инструкций по охране труда утвердить приказом, разработать инструкции по охране труда для педагогов дополнительного образования по направлениям, инструкцию по охране труда при работе с печью для обжига, основание «Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда» (утв. Постановлением Минтруда РФ от 17.12.2002 г. № 80), РД 11 12.0035-94, Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда (утв. Минтрудом РФ 13 мая 2004 г.) |
| 11 | Завести журнал учета и содержания средств защиты в соответствии с РД 34.03.603 «Правила применения и испытаний средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним», «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6 (ПТЭЭП)), проводить своевременно испытания средств защиты от электрического тока с оформлением актов испытаний, в соответствии с Правилами применения и испытаний средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним РД 34.03.603, ПТЭЭП |
| 12 | Личные карточки учета выдачи специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты заполнять по форме, спецодежду выдавать своевременно и в полном объеме, согласно утвержденному перечню выдачи СИЗ, основание Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. Приказом Минздравсоцразвития |

| | |
|----|--|
| | РФ №290н от 01.06.2009 г. |
| 13 | В тепловом узле вывесить инструкцию по эксплуатации в соответствии с «Правилами эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. Правилами техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» (утв. Госэнергонадзором 07.05.1992 г.), в помещении теплового узла установить на лампочках плафоны в соответствии с ППР |
| 14 | В связи с изменениями в законодательстве обновить декларацию пожарной безопасности, основание ст.64 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и приказ МЧС России от 24 февраля 2009г. «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» |
| 15 | Вывесить таблички во всех помещениях 3 этажа с указанием номеров телефонов вызова пожарной охраны в соответствии с ППР в РФ |
| 16 | Компьютерный класс и музыкальный кабинет оборудовать АПС, основание ППР в РФ |
| 17 | Обучение пожарно-техническому минимуму вновь принятых работников проводить в течение месяца с момента устройства на работу, повторное обучение проводить 1 раз в 3 года, основание НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности», утвержденных приказом МЧС РФ от 12.12.2007г. №645 |

Директору МОУ ДО «Дом творчества Краснопереконского района» предлагается предоставить план устранения выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. План устранения выявленных нарушений предоставить в отдел охраны труда и обучения МКУ ЦОФ департамента образования мэрии города Ярославля в срок до **18.11.2017 г.**



С.А. Казанский

Справку получил _____ дата _____ г.